



Comune di Villacidro

Provincia Sud Sardegna

Sindaco

Ing. Federico Sollai

ORDINANZA N° 41 del 30/04/2025

Prot. N. _____ del 30/04/2025

Oggetto	Divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua potabile in Via Pineta e relative traverse – Tutela della salute pubblica
----------------	--

IL SINDACO

VISTA la comunicazione pervenuta in data 29/04/2025 (acquisita al protocollo n. 0013837) dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL Medio Campidano, con la quale si segnala una non conformità dei parametri di qualità dell'acqua distribuita presso il punto di prelievo sito in Villacidro, Via Pineta 15, risultata non idonea al consumo umano, a seguito di campionamento effettuato in data 24/04/2025 dall'ARPAS di Cagliari;

CONSIDERATO che dalle analisi è emerso un valore di parametro per ferro pari a 1416 µg/l, eccedente i limiti previsti dal D.Lgs. 18/2023, che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano;

RILEVATO che l'acqua in oggetto non può essere utilizzata come bevanda né per la preparazione degli alimenti;

RITENUTO necessario, per motivi precauzionali di tutela della salute pubblica, adottare urgenti misure restrittive sull'uso dell'acqua nel tratto interessato, in attesa del ripristino della conformità dei parametri di legge;

VISTO il D.Lgs. 18/2023, la L. 833/1978, l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), e ogni altra norma vigente in materia;

ORDINA

- Il divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua per uso potabile, per la preparazione di alimenti, presso le utenze ubicate in Via Pineta – Comune di Villacidro e nelle relative traverse, a decorrere dalla data odierna e fino a nuova comunicazione.
- che la società Abbanoa S.p.A., in qualità di gestore del servizio idrico integrato:
 - adotti con urgenza tutti gli interventi necessari per il ripristino dei requisiti di qualità dell'acqua destinata al consumo umano, come previsto dalla normativa vigente;
 - provveda al posizionamento immediato di un'autobotte con acqua potabile in Via Pineta, per garantire un adeguato approvvigionamento idrico ai residenti fino al completo ripristino delle condizioni di potabilità dell'acqua distribuita tramite la rete.
 - che lo stesso gestore provveda a fornire tempestiva informazione agli utenti interessati, nonché a comunicare allo scrivente Comune e alla ASL competente l'avvenuta risoluzione della non conformità.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti enti e uffici:

Comune di Villacidro

Piazza Municipio, 1 09039 Villacidro (SU)
Tel. 070 93442200
Mail protocollo@comune.villacidro.vs.it
PEC protocollo.villacidro@pec.it
www.comune.villacidro.vs.it

Sindaco
Ufficio del Sindaco
Tel. 070 93442223
Mail sindaco@comune.villacidro.vs.it



Comune di Villacidro

Sindaco

Ing. Federico Sollai

- Società Abbanoa S.p.A. – Settore Complesso Qualità Ambientale
Viale Diaz 77 – 09125 Cagliari (CA)
PEC: qualita.acqua@pec.abbanoa.it
PEC alternativa: protocollo@pec.abbanoa.it
- ASL Medio Campidano – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Via Bologna 13 – 09025 Sanluri (SU)
– PEC: igienealimenti.sanluri@pec.aslmediocampidano.it
E-mail: igienealimenti.sanluri@aslmediocampidano.it
- Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo
Piazza Palazzo 1 – 09124 Cagliari (CA)
PEC: protocollo.prefca@pec.interno.it
- Comando di Polizia Municipale di Villacidro
Piazza Municipio 1 – 09039 Villacidro (SU)
PEC: protocollo.villacidro@pec.it
- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale di Cagliari
Stazione Forestale di Villacidro
Via Trieste/Sassari – 09039 Villacidro (SU)
PEC: cfva.sfvillacidro@pec.regione.sardegna.it
- Comando Stazione Carabinieri di Villacidro
Via Nazionale, 79 – 09039 Villacidro (SU) – 09039 Villacidro (SU)
PEC: tca28275@pec.carabinieri.it - tca21287@pec.carabinieri.it

La presente ordinanza sarà inoltre:

- Pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune;
- Diffusa mediante i canali istituzionali per l’informazione alla cittadinanza.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- al TAR Sardegna entro 60 giorni;
- oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica o piena conoscenza

Il Sindaco

f.to Ing Federico Sollai